



דין וחשבון על בדיקה מס' 9212213062

**פרטי ההזמנה:**

שם המזמין	: גל על מוצרי שתיה בע"מ
מען	: חלוצי התעשייה 49, חיפה
תאריך ההזמנה	: 24/07/2012

**תיאור המוצר:**

צרו: P.S.S	אביזר למניעת שיקוע אבנית בצנרת למי שתיה.
שם מסחרי: אבני לשם	ארץ ייצור: ארה"ב

**פרטי הנטילה:**

הדוגמא ניטלה ע"י: בא כח המזמין
התקבלה במכון בתאריך: 15/07/2012
תיאור וכמות הפרטים: 2 יחידות של המוצר

**מהות הבדיקה:**

בדיקת מראה המים הבאים במגע עם המוצר, ע"פ בקשת המזמין.
---

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

**תוצאות הבדיקה:**

ראה בעמוד הבא.
----------------

שם הממונה: יניב שמאי

שם הבודק: אסף עמורם

תפקידו: מ"מ במ"ד מלומדים ומע"מ מים

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך חתימה: 9/8/12

תאריך חתימה: 09/08/12

תאריך הדפסת המסמך: 09/08/2012

2/...

מסמך זה אינו חתום לסימון המוצר בת-תקן

אמ



# מכון התקנים הישראלי

המעבדה לכימיה וטקסטיל

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

דין וחשבון מס' 9212213062

טבלה מס' 1 - מאפייני הבדיקה:

סימון המוצר הנבדק / שם מסחרי	אבני לשם
ייעוד המוצר	מניעת שיקוע אבנית בצנרת
תיאור המוצר	בית סגן לבן בעל כניסה ויציאה בקוטר י"1
הרכב כללי של המוצר	בית סגן עשוי אצטל
תצורת הדוגמא הנבדקת	סגן פנימי המכיל אבני לשם (סיליקאטים ופוספאטים)
סוג החשיפה למי המיצוי	כמוצר מוגמר
יחס החשיפה בבדיקה	בתוך המוצר במים קרים
גורם הדרגתיות (Scaling Factor) ששימש לבדיקה	מקורי של המוצר
מס' תזרות בבדיקה:	לא ישים
שיטת הבדיקה	2
	נספח D בתקן האוסטרלאלי AS/NZS 4020:2005

טבלה מס' 2 - ממצאי הבדיקה:

התכונה הנבדקת	יחידות מידה	מספר המיצויים שבוצעו	התוצאה לדיווח (ממוצע)
שינוי בצבע האמיתי של מי-המיצוי	Hazen Units	1 (24 שעות)	3
		2 (48 שעות)	פחות מ- 1
		7 (9 ימים)	3
גידול בעכירות מי-המיצוי	NTU	1 (24 שעות)	0.5
		2 (48 שעות)	0.6
		7 (9 ימים)	0.9

- סוף מסמך -

מסמך זה אינו היתר לסימן המוצר בתו-תקן