

DOC.49

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד - 1974  
 [ נוסח משולב - התש"ס 2000 ]

תוספת שניה

(תקנות 2(א), 4, 7-1(ג))  
 (תיקון תש"ס)

1	0.2	מרכיבים מעילי שטח (דטרגנטים אניונים)
1.4	0.05	נחשת
150	50	מגנזיום
0.5	0.05	מגן
---	80	סידן
0.002	---	פנול
---	200	קשיות (מבוטא כפחמת הסידן)
0.3	---	שמנים (oil and grease) בסיסיות (אלקליניות)
		נתרן
		אשלגן
		אמוניה
		אלומיניום
1 י.ע.ג (יחידת עכירות נפלומטרית)	1	עכירות

יהבדיקה תערך רק בקידוחים בהם יש, או הייתה בעבר, סיכת שמן.

טבלה ב': מרכיבים אחרים

טור א' יחידות	טור ב' רמה מירבית רצויה	טור ג' רמה מרבית מותרת	טור ד' יחידות
הגבה (תחום)	8.5-7.0	9.5-6.5	pH
טעם וריח	1	אינו דוחה	Threshold odor number
צבע	5	15	"Platinum cobalt"