

מקרא כח :

נקודת הכנה לחמשב h=1.80 (אלא אם ציין אחרת)

נקודת הכנה לסליוזיה h=1.80 (אלא אם ציין אחרת)

שקע חד פאזי, 16A, ישראל, h=1.10 (אם לא ציין אחרת).

שקע חד פאזי 16A, אטום למיס h=1.10 (אלא אם ציין אחרת)

נקודת מוגן או קונבסור עילי בגובה 220 ס"מ (אם לא ציין אחרת).
ע"י שקע בריסו פונים עגולים 16 אמפר או 20 אמפר לפי תוכנית

שקע חד פאזי כפול 16 אמפר לזאמקה על תעלה פלסטית (גובה בהתאם למצויין בתוכנית)

נקודת הכנה למצלמה, ע"י צינור 25 מ"מ, הכולל חוט משיכה צמוד לתקרה עד לרכות מצלמת בחדר שרתים. H=220

מקרא גלילי אש

גלאי נפח מע' אזעקה H=220

גלאי אש/עשן – אופטי מע' ממעונת בתקרה מונמכת.

מנורת סימון גילוי אש H=2.30M

צופר אש פנימי עם נצנץ H=2.30M

צופר אש חיצוני אטום למיס עם נצנץ H=2.30M

לחצן דיני לגילוי אש H=1.60M

מפסק מגנטי מתוקן בדיקת עבוד מע' אזעקה (צינור בקוטר 25 עם חוט משיכה ישר מהנקודה עד לרכות).

רמקול שקוע בתקרה אקוסטית או על הקיר בגובה 230 ס"מ

מיקרופון מע' כריזה בגובה 100 ס"מ

עידסן מס'	תאור העידכון	תאריך	חתימה

סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ

הנדסת חשמל ובקרה
תכנון, יעוץ, פיקוד
רח' דרך החרושת 8 ת.ד.425 עכו 2451710
04-9913446 04-9919156
INFO@SW-ENG.CO.IL

הוכן עבר:

בייס לקציני ים עכו

הפרויקט: **שיפוץ בניין הוראה בייס לקציני ים עכו**

שם הקובץ: File name: 2260-2.dwg Ver: 17.04.2018

שם	תכנון	שרטוט	ביקר	אישר	קנה מידה	מספר רשרוסט
שם	חנין	חנין	סלימאן ו.	סלימאן ו.	1:50	2b
חתימה	חנין	חנין	סלמאן ושא	סלמאן ושא		מספר רפרויקט:
תאריך	05.04.18	05.04.18	16.04.18	16.04.18		2260

לעיון
 לאישור
 למכרז
 לביצוע

