

תאריך הדפסה: 20/08/17  
תאריך אישור: 20/08/17 12:03

מאגרי אשר בע"מ-מאגר אדמית ערמשה  
ד.ב.גליל מערבי 25201

**תעודת בדיקה SO17072702**

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 20/08/17

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרמטרים שלא נבדקו מסל תקן השקייה לחודש יולי

תאריך קליטה: 23/07/17

תאריך דיגום: 23/07/17

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מי קולחים

שם דוגם: אילן שליידר 1649  
סוג דיגום: אקראי  
שעת דיגום: 07:45  
שעת הגעה: 16:00

מספר דגימה: SO17072702/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
9.90		PH-שטח
1.00	mS/cm	מוליכות
12.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
70	mg O2/L	COD כללי
0.45	mg/L	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
0.720	mg/L	ניטראט כ-N (IC-ב)
1.090	mg/L	ניטריט כ-N (IC-ב)
3.59	mg/L	תנקן קלדהל (חישוב)
בוצע		סריקת מתכות-ICP
< 0.200	mg/L	# ICP-B בורון
6.890	mg/L	# ICP-Ca סידן
29.500	mg/L	# ICP-K אשלגן
32.400	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
112.000	mg/L	# ICP-Na נתרן
0.240	mg/L	# ICP-P זרחן
5.4	mg/L	תנקן כללי (MERCK)

**אבטחת איכות**

ספ גילוי/כימות	תאור יחידה	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אשלגן ICP-K
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# בורון ICP-B
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# זרחן ICP-P
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# מגנזיום ICP-Mg
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# נתרן ICP-Na
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# סידן ICP-Ca
		1,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
		1,2	SM 4500 H+B	PH-שטח
		17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
		17	MERCK KIT SQ	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
		17	MERCK KIT SQ	תנקן כללי (MERCK)
		17,2	SM 2510B	מוליכות
0.010	mg/L	1	SM 4110B	ניטראט כ-N (IC-ב)
0.015	mg/L	1	SM 4110B	ניטריט כ-N (IC-ב)
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	סריקת מתכות-ICP

**ביאורים לבדיקות**

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

**הערות**

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במילואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באחר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

\*\* סוף תעודה \*\*