

תאריך הדפסה: 20/08/17
תאריך אישור: 20/08/17 11:34

מאגרי אשר בע"מ-מאגר יסעור
ד.נ.גליל מערבי 25201

תעודת בדיקה SO17072693

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 20/08/17

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרמטרים שלא נבדקו מסל תקן השקייה לחדש יולי

תאריך קליטה: 23/07/17

תאריך דיגום: 23/07/17

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: מי קולחים

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:15
שעת הגעה: 16:00

מספר דגימה: SO17072693/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
8.23		PH-שטח
1.63	mS/cm	מוליכות
49	mg O2/L	כלי COD
4.10	mg/L	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
0.350	mg/L	ניטראט כ-N (IC-ב)
0.270	mg/L	ניטריט כ-N (IC-ב)
7.18	mg/L	תנקן קלדהל (חישוב)
בוצע		סריקת מתכות-ICP
< 0.200	mg/L	# בורון ICP-B
72.600	mg/L	# סידן ICP-Ca
50.400	mg/L	# אשלגן ICP-K
38.600	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
158.000	mg/L	# נתרן ICP-Na
3.140	mg/L	# זרחן ICP-P
7.8	mg/L	תנקן כללי (MERCK)

אבטחת איכות

סך גילוי/כימות	תאור יחידה	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אשלגן ICP-K
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# בורון ICP-B
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# זרחן ICP-P
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# מגנזיום ICP-Mg
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# נתרן ICP-Na
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# סידן ICP-Ca
		1,2	MERCK KIT SQ	כלי COD
		1,2	SM 4500 H+B	שטח-PH
		17	MERCK KIT SQ	תנקן אמוניאקלי (MERCK)
		17	MERCK KIT SQ	תנקן כללי (MERCK)
		17,2	SM 2510B	מוליכות
0.010	mg/L	1	SM 4110B	ניטראט כ-N (IC-ב)
0.015	mg/L	1	SM 4110B	ניטריט כ-N (IC-ב)
		1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	סריקת מתכות-ICP

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **