



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי קולחין

תעודה זו מחליפה את תעודת הבדיקה מס' 2022/15 שהונפקה בתאריך 13/06/2022.
יש לבטל את תעודה מס' 2022/15 ולהתייחס לתעודה זו בלבד.

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/15 (2)
תאריך אישור תעודה:	13/07/2022	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	12/06/2022	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:	12/06/2022	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:	ישוב: , אדמית, בית העמק, געתון, יסעור, כפר מסריק, לוחמי הגיטאות, שלומי, שמרת מחוז צפון	אתר: אפק, בית העמק, געתון ב, דמון, יסעור, לוחמי הגיטאות, מט"ש אדמית, מתקן התפלה כפר מסריק, קורן, שלומי ב, שמרת ישן, ענבת חדש
מזמין בדיקה:	גרסיאלה ארגון עובדי המים	פקס: 153503009322
		כתובת: קיבוץ אייל ד.ג. השרון התיכון
		דוא"ל: gns04@gmail.com
		טלפון: 0503009322
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים צואתיים		9222D	מאגר שלישוני יציאה מאגר שניוני יציאה	100 ml
			50	

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי קולחין חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.07.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי קולחין

דף 2 מתוך 3

2022/15 (2)

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml
2022/06/000001	מאגר שלישוני יציאה NK00000173 שמרת ישן		80
2022/06/000002	מאגר שניוני יציאה NK00000168 קורן		24
2022/06/000003	מאגר שניוני יציאה NK00000164 לוחמי הגיטאות		4
2022/06/000004	מאגר שלישוני יציאה NK00000157 קולחי כרמיאל- יציאה ממאגר דמון- א"ה		24
2022/06/000005	מאגר שניוני יציאה NK00000172 שלומי ב		20
2022/06/000006	מאגר שניוני יציאה NK00000163 כפר מסריק		100
2022/06/000007	מאגר שניוני יציאה NK00000174 שמרת חדש		2
2022/06/000008	מאגר שניוני יציאה NK00000161 יסעור		8
2022/06/000009	מאגר שניוני יציאה NK00000154 אפק		30
2022/06/000010	מאגר שניוני יציאה NK00000152 מאגר אדמית-יציאה		140
2022/06/000011	מאגר שניוני יציאה NK00000156 געתון ב		2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.07.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה
The District Public Health Laboratory Haifa

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי קולחין

דף 3 מתוך 3

2022/15 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml
2022/06/000012	מאגר שניוני יציאה NK00000155 בית העמק		2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
לשכת הבריאות המחוזית
המעבדה לבריאות הציבור
ת.ד. 800 חיפה-31999
טל': 04-8619807, פקס: 04-8619749

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: מרים דולגיה

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.07.2014