

תאריך הדפסה: 22/12/17
תאריך אישור: 22/12/17 09:26

מאגרי אשר בע"מ-מאגר שלומי
ד.נ.גליל מערבי 25201

תעודת בדיקה SO17116887

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:20
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 22/12/17
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 03/12/17
תאריך דיגום: 03/12/17
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

| מספר דגימה: SO17116887/1 | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| תוצאה | יחידה | בדיקה |
| 8 | mg/L | BOD כללי |
| < 2.5 | mg/L | TSS מוצקים מרחפים |
| 227 | mg/L | כלורידים |
| 172 | mg/L | נתרן-AA |
| בוצע | | דיגום שפכים - קרוב |

אבטחת איכות


| סוף גילוי/כימות | תאור יחידה | ביאורים | שיטת בדיקה | בדיקה |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| | | 1,2 | SM 5210B | BOD כללי |
| | | 17,2 | SM 2540D | TSS מוצקים מרחפים |
| | | 1 | נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | דיגום שפכים - קרוב |
| 5 | mg/L | 1,2 | Based on SM 4500 CL-D | כלורידים |
| 5 | mg/L | 1 | USEPA SW 846 Method 7000B | נתרן-AA |

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****