

תאריך הדפסה: 20/06/18
תאריך אישור: 20/06/18 13:04

מאגרי אשר בע"מ-מאגר געתון
ד.נ.גליל מערבי 25201

תעודת בדיקה SO18051894

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מאגרי געתון

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 20/06/18
מספר דיגום: 1
תאריך קליטה: 04/06/18
תאריך דיגום: 03/06/18
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 17/06/18 14:36

| מספר דיגום: SO18051894/1 | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| תוצאה | יחידה | בדיקה |
| 19 | mg/L | BOD כללי |
| 112 | mg/L | נתרן- AA |
| 10.0 | mg/L | TSS מוצקים מרחפים |
| בוצע | | דיגום שפכים - קרוב |
| 136 | mg/L | כלורידים |

אבטחת איכות


| סוף גילוי/כימות | תאור יחידה | ביאורים | שיטת בדיקה | בדיקה |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| | | 1,2,34 | SM 5210B | BOD כללי |
| | | 17,2 | SM 2540D | TSS מוצקים מרחפים |
| | | 1 | נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | דיגום שפכים - קרוב |
| 5 | mg/L | 1,2 | Based on SM 4500 CL-D | כלורידים |
| 5 | mg/L | 1 | USEPA SW 846 Method 7000B | נתרן- AA |

ביאורים לבדיקות

| | |
|----|--|
| 1 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025) |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 2 | בהכרת משרד הבריאות |
| 34 | הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטרופקציה. |

הערות

| |
|--|
| א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר. |
| ג. התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד. |
| ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. |
| ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת. |
| ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק. |
| ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר. |
| ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. |
| ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת. |


יוליה ריס
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****