

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר בית העמק	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: מתן	תאריך דיגום: 07.07.2019 בשעה: 13.00
תאריך קבלה: 07.07.19	דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il
שעה קבלה: 15.00	
תאריך בדיקה: 08.07.19	נייד:
תאריך דיווח: 15.07.2019	פקס:

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 185602
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר	קולחים	יחידת מידה	בדיקה
	SM -4500HB	6.5-9.5	9.2	הגבה	PH
	2510-B		1.10	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	<250	167.7	מ"ג/ל"	כלוריד
	SM 3500 Na B		124.7	מ"ג/ל"	נתרן
	2340-C		74	מ"ג/ל"	סידן
	3111-B		35.4	מ"ג/ל"	מגניון
	4500-NO3 B		6.5	מ"ג/ל"	N חנקתי
		< 60	1.8	מ"ג/ל"	N אמוני
	SM 4500-N _{org} B,	< 85	4.2	מ"ג/ל"	N קלדהל
	SM 4500-P B, C		1.1	מ"ג/ל"	זרחן כללי
			36	מ"ג/ל"	אשלגן כללי
			0.1	מ"ג/ל"	בורון מסיס
			6.2	מא"ק/ל"	דו פחמה
			2.98	יח	SAR

- עודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- * אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

מדור איכות מים וקרקע
מעבדות מוכרות לבדיקות שפכים וקולחים
במטש"ם עירון, רמת השרון
תקן ISO 9001-2015



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה