

## תעודת בדיקה

<b>פרטי המזמין: מאגרי אשר</b>	
<b>כתובת:</b>	
<b>עיר:</b>	<b>מיקוד:</b>
<b>פרטי הזמנה: מאגר יסעור</b>	<b>איש קשר: ערן שפיר</b>
<b>נדגם ע"י: מתן</b>	<b>תאריך דיגום: 01.09.2019 בשעה: 11.05</b>
<b>תאריך קבלה: 01.09.19</b>	<b>דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il</b>
<b>שעה קבלה: 15.00</b>	
<b>תאריך בדיקה: 02.09.19</b>	<b>נייד:</b>
<b>תאריך דיווח: 08.09.2019</b>	<b>פקס:</b>


### זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 186579
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

תיאור בדיקה	יחידת מידה	תוצאות	ערך מרבי מותר	סף דיווח	מסמך ישים	הערות
TSS	מ"ג/ל"	14	15	10	SM 2540 D, E	
COD	מ"ג/ל"	27	150	30	SM 5220 B, C	
BOD5	מ"ג/ל"	7.6	15	10	SM 5210B	
כלוריד	מ"ג/ל"	197	280	50	SM 4500-Cl <sup>-</sup> B	
נתן	מ"ג/ל"	173	200		SM 3500 Na B	

- עודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי זדאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- \* אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

**מדור איכות מים וקרקע**  
מעבדות מוכרות לבדיקות שפכים וקולחים  
במטש"ם עירון, רמת השרון  
תקן ISO 9001-2015



ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה