

תאריך הדפסה: 14/01/19  
תאריך אישור: 14/01/19 18:31

מאגרי אשר בע"מ-מאגר יסעור  
ד.נ.גיל מעריב 25201

**תעודת בדיקה SO19000236**

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן שליידר 1649  
סוג דיגום: חטף  
שעת דיגום: 11:50  
שעת הגעה: 13:00

תאריך דוח: 14/01/19  
מספר דגימות: 1  
תאריך קליטה: 01/01/19  
תאריך דיגום: 01/01/19  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי קולחים

| מספר דגימה: SO19000236/1 |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| תוצאה                    | יחידה | בדיקה              |
| 13                       | mg/L  | BOD כללי           |
| < 2.5                    | mg/L  | TSS מוצקים מרחפים  |
| 145                      | mg/L  | כלורידים           |
| 116                      | mg/L  | נתרן-AA            |
| בוצע                     |       | דיגום שפכים - קרוב |

**אבטחת איכות**

| סוף גילוי/כימות | תאור יחידה | ביאורים | שיטת בדיקה                        | בדיקה              |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--------------------|
|                 |            | 1,2,34  | SM 5210B                          | BOD כללי           |
|                 |            | 17,2    | SM 2540D                          | TSS מוצקים מרחפים  |
|                 |            | 1       | נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות | דיגום שפכים - קרוב |
| 5               | mg/L       | 1,2     | Based on SM 4500 CL-D             | כלורידים           |
| 5               | mg/L       | 1       | USEPA SW 846 Method 7000B         | נתרן-AA            |

**ביאורים לבדיקות**

|    |  |
|----|--|
| 1  | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025)                               |
| 17 | בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל) |
| 2  | בהכרת משרד הבריאות   |
| 34 | הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטרופקציה.   |

**הערות**

|  |
|--|
| א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה. |
| ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.  |
| ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.  |
| ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.   |
| ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.   |
| ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.                                |
| ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.  |
| ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.   |
| ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.  |

  
יולי ריס  
מעבדה לאיכות הסביבה

**\*\* סוף תעודה \*\***