

**תעודת בדיקה**  
**183169**


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| פרטי המזמין: מאגרי אשר     |                                    |
| כתובת:                     |                                    |
| עיר:                       | מיקוד:                             |
| פרטי הזמנה: מאגר כפר מסריק | איש קשר: ערן שפיר                  |
| נדגם ע"י: ארגון עובדי המים | שם:                                |
| תאריך קבלה: 03.02.19       | דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il |
| תאריך בדיקה: 04.02.19      | נייד:                              |
| תאריך דיווח: 10.02.2019    | פקס:                               |

**זיהוי המדגמים:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| נפח מדגם: 1400 מל      | חומר מיכל: קולחין |
| טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |                   |

| תיאור בדיקה | יחידת מידה | קולחים | ערך מרבי מותר | מסמך ישים    | הערות |
|-------------|------------|--------|---------------|--------------|-------|
| TSS         | מ"ג/ל"     | 9.0    | <15           | SM 2540 D, E |       |
| COD         | מ"ג/ל"     | 30     | <150          | SM 5220 B, C |       |
| BOD5        | מ"ג/ל"     | 5.2    | <15           | SM 5210B     |       |
| כלוריד      | מ"ג/ל"     | 121    | <280          | SM 4500-Cl B |       |
| נתרן        | מ"ג/ל"     | 97.9   | <8.7          | SM 3500 Na B |       |

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- \* אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.



ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה

**מדור איכות מים וקרקע**  
מעבדות מוכרות לבדיקות שפכים וקולחים  
במטש"ם עירון, רמת השרון  
תקן ISO 9001-2015

