

## תעודת בדיקה

<b>פרטי המזמין: מאגרי אשר</b>	
<b>כתובת:</b>	
<b>עיר:</b>	<b>מיקוד:</b>
<b>פרטי הזמנה: מאגר בית העמק</b>	<b>איש קשר: ערן שפיר</b>
<b>נדגם ע"י: מתן</b>	<b>תאריך דיגום: 05.02.2020 בשעה: 13.20</b>
<b>הדיגום בוצע באחריות המעבדה : כן</b>	
<b>תאריך קבלה: 05.02.20</b>	<b>דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il</b>
<b>שעה קבלה: 15.00</b>	
<b>תאריך בדיקה: 06.02.20</b>	<b>נייד:</b>
<b>תאריך דיווח: 12.02.2020</b>	<b>פקס:</b>

### זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 189004
טמ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	סף דיווח	ערך מרבי מותר	תוצאות	יחידת מידה	תיאור בדיקה
	SM 2540 D, E	10	15	24	מ"ג/ל"	TSS
	SM 5220 B, C	30	150	32	מ"ג/ל"	COD
	SM 5210B	10	15	1.9	מ"ג/ל"	BOD5
	SM 4500-CI B	50	280	150	מ"ג/ל"	כלוריד
	SM 3500 Na B		200	116.6	מ"ג/ל"	נתן

- עודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
  - ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
  - תוצאות המסומנות ב- \* אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
  - יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- \*\* לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה