תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר שמרת ערמשה	**איש קשר:** ערן שפריר
נדגם ע"י: מתן הדיגום בוצע באחריות המעבדה : כן	תאריך דיגום: 07.11.2021 בשעה:13.00
תאריך קבלה:07.11.21 שעה קבלה :15.00	דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il
תאריך בדיקה:08.11.21	נייד:
תאריך דיווח :15.11.2021	פקס:

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם:1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 201302
טמפ' בקבלה למעבדה: 8ºC		

תיאור בדיקה	יחידת מידה	תוצאות	ערך מרבי מותר	סף דיווח	מסמך ישים	הערות
TSS	מ"ג/ל'	41.0	15	10	SM 2540 D, E	
COD	מ"ג/ל'	105	150	30	SM 5220 B, C	
BOD5	מ"ג/ל'	12.8	15	10	SM 5210B	
כלוריד	מ"ג/ל'	196	280	50	SM 4500-Cl^- B	
נתרן	מ"ג/ל'	168	200		SM 3500 Na B	*

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- * אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

** לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה