

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר הקורן	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227	תאריך דיגום: 06.11.2022
	שעת דיגום: 8.20
	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 06.11.2022
שעת קבלה: 14.00	תאריך בדיקה: 07.11.2022
פקס:	תאריך דיווח: 14.11.2022

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 208461	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	סף דיווח	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15	10	32.7	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	150	30	41	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	15	10	10.2	מ"ג/ל'	BOD5




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה