

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר קורן	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227 פקס:	תאריך דיגום: 03.04.2022 שעת דיגום: 9.40 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 03.04.2022 שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 04.04.2022
	תאריך דיווח: 18.04.2022

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 204287	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15.3	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	39	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	3.2	מ"ג/ל'	BOD5
	SM -4500HB	7.5	הגבה	PH
	2510-B	1.15	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	133	מ"ג/ל'	כלוריד
*	SM 3500 Na B	112	מ"ג/ל'	נתרן
*	2340-C	54.8	מ"ג/ל'	סידן
*	3111-B	39.8	מ"ג/ל'	מגניון
*	4500-NO3 B	15.1	מ"ג/ל'	N חנקתי

*		0.7	מ"ג/ל"	N אמוני
*	SM 4500-N _{org} B,	39.8	מ"ג/ל"	N קלדהל
*	SM 4500-P B, C	3.1	מ"ג/ל"	זרחן כללי
*		19.2	מ"ג/ל"	אשלגן כללי
*		0.05	מ"ג/ל"	בורון מסיס
*		5.8	מא"ק/ל"	דו פחמה
*		2.81	יחס	SAR

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה