

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר געתון	
שם:	נדגם ע"י: טל סלב
דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227 פקס:	תאריך דיגום: 02.07.2023 שעת דיגום: 9.00 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן
	תאריך קבלה: 02.07.2023 שעת קבלה: 14.00
	תאריך בדיקה: 04.07.2023
	תאריך דיווח: 11.07.2023

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 211665	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	38	מ"ג/ל'	TSS
	SM 5220 B, C	77	מ"ג/ל'	COD
	SM 5210B	12.1	מ"ג/ל'	BOD5
	SM -4500HB	7.7	הגבה	PH
	2510-B	1.47	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	163	מ"ג/ל'	כלוריד
*	2340-C	98.2	מ"ג/ל'	סידן
*	3111-B	33.8	מ"ג/ל'	מגניון
*	4500-NO3 B	5.4	מ"ג/ל'	N חנקתי
*		30.4	מ"ג/ל'	N אמוני


*	SM 4500-N _{org} B,	34	מ"ג/ל'	N קלדהל
*	SM 4500-P B, C	7.4	מ"ג/ל'	זרחן כללי
*		38	מ"ג/ל'	אשלגן כללי
*		0.08	מ"ג/ל'	בורון מסיס
*		10.0	מא"ק/ל'	דו פחמה
*		2.43	יחס	SAR
		22.2	NTU	עכירות

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה