

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר דמון	
שם:	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: טל סלב	דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il נייד: 052-3673227
תאריך דיגום: 05.03.2023	
שעת דיגום: 9.40	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן	
תאריך קבלה: 05.03.2023	שעת קבלה: 14.00
תאריך בדיקה: 07.03.2023	פקס:
תאריך דיווח: 13.03.2023	

זיהוי המדגמים:

דוגמא מספר: 210167	חומר מיכל : קולחים קוד נקודה:	נפח מדגם: 1000 מ"ל
		טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר**	סף דיווח	דוגמא	יחידת מידה	בדיקה
	SM 2540 D, E	15	10	20.0	מ"ג/ל"	TSS
	SM 5220 B, C	150	30	34	מ"ג/ל"	COD
	SM 5210B	15	10	2.9	מ"ג/ל"	BOD5




הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* תוצאה זו אינה בתחום הכרת המעבדה.

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה